



КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 17.09.2014 № 439

м. Краматорськ

Про затвердження норм витрат води
у м. Краматорську

З метою забезпечення якісного обліку спожитої питної води всіма абонентами, які знаходяться на території міста, у зв'язку із встановленням тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення згідно з постановами Національної комісії у сфері комунальних послуг від 15.08.2014 № 1155 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення від 11.07.2014 № 899 «Про внесення змін до постанови Національної комісії», відповідно до ст.5, ст.13 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», ст.1, ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правил надання населенню послуг з водо -, теплопостачання та водовідведення, затверджених постановою Кабінета Міністрів України від 21.07.2005 № 630, Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», Будівельних норм і правил 2.04.01-85, керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити норми витрати води для всіх абонентів, які знаходяться на території міста і одержують воду з міського водопроводу, згідно з додатком.
2. Встановити період з 01 травня до 10 вересня, який підлягає оплаті за полив всієї площі, відповідно до плану земельної ділянки, яка зайнята насадженнями (садок, кущі, город, теплиці, квітники, газони), з урахуванням наявності підтоплення земельних ділянок і інших джерел поливної води (присутність скважини чи колодязя відповідно обладнаних для поливу);
3. КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» (Спільчак):
 - 3.1. забезпечити розрахунки за воду з населенням на період відключення будинків від централізованого гарячого водопостачання згідно із встановленим підвищенням добової норми;

3.2. у випадку особистого звернення громадян з письмовою заявою про зменшення кількості використання води для поливу уточнити та вносити зміни у поточному місяці, перерахунок за попередній термін не здійснювати;

3.3. заборонити полив зі шлангів, труб, за допомогою ариків; улаштування підземних прихованих зрошувальних систем, заповнювання спеціальної тари та басейнів при відсутності водолічильника. У разі виявлення порушень цього пункту КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» виконувати розрахунок витрат води згідно з п. 3.3 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 27.06.2008 року №190;

3.4. забезпечити проведення розрахунків з населенням за показниками діючих будинкових, групових, вуличних та індивідуальних приладів обліку;

3.5. у разі відсутності показників індивідуальних приладів обліку води забезпечити нарахування обсягів холодної та гарячої води, виходячи із середнього фактичного споживання за попередні три місяці. Перерахунки обсягів споживання холодної та гарячої води виконуються після отримання достовірної інформації про показники засобів обліку;

3.6. сприяти впровадженню будинкових приладів обліку, здійснювати контроль за їх технічним станом, працездатністю та термінами чергових метрологічних перевірок.

4. Керівникам ТОВ «Краматорськтеплоенерго» (Волоха), КВП «Краматорська тепломережа» (Ісік), ВО «КМРТМ» ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (Сухаренко) до 25 числа поточного місяця надавати інформацію КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» про відсутність центрального гарячого водопостачання у будинках міста з внесенням відповідних змін згідно з уточненими даними в наступному місяці.

5. Керівникам організацій, установ та підприємств незалежно від форм власності:

5.1. забезпечити облік використання питної води приладами обліку;

5.2. розробити заходи, направлені на скорочення використання питної води на технічні потреби.

6. Управлінню житлового та комунального господарства (Гончаренко) прийняти заходи щодо перегляду нормативів питного водопостачання згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання».

7. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконкому міської ради від 21.07.99 № 338 «Про затвердження норм витрат води на 1999-2003 роки», від 19.08.2009 № 541 «Про порядок розрахунків за комунальні послуги водопостачання та водовідведення в умовах використання будинкових, групових та індивідуальних приладів обліку».

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

Додаток
до рішення виконкому міської ради
17.09.2014 № 439

НОРМИ ВИТРАТИ ВОДИ

для всіх абонентів, які знаходяться на
території міста і одержують воду з міського
водопроводу.

№ п/п	Об'єкти витрати води	Одиниці виміру	Норми витрати води л/добу	у т.ч. холодної води	у т.ч. гарячої води	Норми холодної води при відсутності гарячої	Нормативні документи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Житлові будинки квартирного типу:						
	а) з водопроводом та каналізацією без ванн	1 мешканець	95	95	--	-	Правила 1994р.
	б) таке ж, з газопостачанням	--	120	120	--	-	--
	в) таке ж з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі	--	150	150	--	-	--
	г) таке ж з водопроводом, каналізацією та ваннами з газовими нагрівачами	--	190	190	--	-	--
	д) таке ж, з швидкодіючими водонагрівачами та багатопотоковим водозабором	--	250	250	--	-	БніП 2.04.01-85
	е) те ж, з централізованим гарячим водопостачанням, обладнані умивальниками, мойками та душами	--	230	145	85	219	БніП 2.04.01-85
	є) з сидячими ваннами, обладнаними душами	--	230	140	90	214	--

	ж)з ваннами довжиною від 1500 до 1700,обладнані душами	-//-	300	195	105	269	-//-
	з) при висоті будівель понад 12 поверхів та підвищеними вимогами до їхнього благоустрою	-//-	380	265	115	339	БніП 2.04.01-85
2	Житлові будинки /індивідуальні/ на правах приватної власності						
	а) з вуличними водорозбірними колонками	-//-	50	50	--	-	Правила 1994р.
	б) з дворовими водорозбірними колонками	-//-	150	150	--	-	-//-
	в) житлові будинки водопроводом, каналізацією без ванн, з газопостачанням	-//-	120	120	--	-	-//-
	г) житлові будинки з водопроводом, каналізацією, ваннами і водонагрівачами, що працюють на твердому паливі	-//-	150	150	--	-	-//-
	д) житлові будинки з водопроводом, каналізацією та ваннами з газовими нагрівачами	-//-	190	190	--	-	-//-
	ж)житлові будинки з водопроводом,вигрібом,без газопостачання,без ванни	-//-	95	95	--	-	-//-
	з)житлові будинки з водопроводом,вигрібом,га зопостачанням та ваннами,якщо колонка відключена	-//-	150	150	--	-	-//-
3	Гуртожитки:						
	а) без душових	-//-	60	60	--	-	Правила 1994р.

1	2	3	4	5	6	7	8
	б) з загальними душовими	1 мешка- нець	100	40	60	-	Правила 1994р., БніП 2.04.01-85
1	2	3	4	5	6	7	8
	в) з загальними душовими, їдальнями та пральнями	-//-	140	60	80	-	Правила 1994р., БніП 2.04.01-85
4	Готелі, пансіонати і мотелі:						
	а) з загальними ваннами та душовими	-//-	120	50	70	-	БніП 2.04.01-85
	б) з душами в усіх окремих номерах	-//-	230	90	140	-	-//-
	в) з ваннами в окремих номерах, % від загального числа номерів						
	до 25%	-//-	200	100	100	-	-//-
	до 75%	-//-	250	100	150	-	
	в усіх номерах	-//-	300	120	180	-	
5	Лікарні, санаторії загального типу та будинки відпочинку (з загальними ваннами та душовими)	1 ліжко	250	130	120	-	Правила 1994р., БніП 2.04.01-85
6	Санаторії та будинки відпочинку з ваннами при усіх житлових кімнатах	-//-	300	180	120	-	Правила 1994р., БніП 2.04.01-85
7	Поліклініки та амбулаторії	1 хворий в зміну	15	9	6	-	БніП 2.04.01-85
8	Дитячі ясла-садки:						
	а) з цілодобовим перебуванням дітей	1 дитина	130	90	40	-	Правила 1994р., БніП 2.04.01-85

	б) з денним перебуванням дітей	-//-	75	50	25	-	-//-
9	Піонерські табори	1 місце	200	200	--	-	Правила 1994р.
10	Пральні:						
	а) механізовані	1 кг білизни (сухої)	75	50	25	-	БніП 2.04.01-85
	б) немеханізовані	-//-	40	25	15	-	-//-
11	Адміністративні будівлі:	1 працюючий	15	9	6	-	
12	Навчальні заклади та загально-освітні школи з душовими при гімнастичних залах	1 учень та 1 викладач за зміну	20	14	6	-	БніП 2.04.01-85
13	Лабораторії вищих та середніх спеціальних навчальних закладів	1 прилад за зміну	230	100	130	-	БніП 2.04.01-85
14	Науково-дослідні інститути з лабораторіями:						
	а) хімічного профілю	1 працюючий	500	420	80	-	БніП 2.04.01-85
	б) біологічного профілю	-//-	340	265	75	-	-//-
	в) фізичного профілю	-//-	140	120	20	-	-//-
	г) природознавчих наук	-//-	15	8	7	-	-//-
15	Школи-інтернати	1 місце	200	170	30	-	Правила 1994р., БніП 2.04.01-85
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Аптеки:						
	а) торгівельний зал та допоміжні приміщення	1 робітник	16	9	7	-	БніП 2.04.01-85
	б) лабораторії приготування ліків	-//-	340	265	75	-	-//-
17	Підприємства громадського харчування:						

	а) приготування їжі, що споживається на підприємстві, та напівфабрикатів, миття посуду та продуктів	1 страва	16	4	12	-	БніП 2.04.01-85
	б) те ж саме, продається додому	-//-	14	3	11	-	-//-
	в) для випуску напівфабрикатів:						
	- з м'яса	1 тн	6700	3600	3100	-	-//-
	- з риби	-//-	6400	5700	700	-	-//-
	- овочеві	-//-	4400	3600	800	-	-//-
	- кулінарні	-//-	7700	6500	1200	-	-//-
18	Магазини:						
	а) продовольчі	1 робоче місце	400	335	65	-	Правила 1994р., БніП 2.04.01-85
	б) промтоварні	1 робітник за зміну	16	9	7	-	БніП 2.04.01-85
19	Обслуговуючий персонал громадських будівель	1 робітник за зміну	25	25	--	-	Правила 1994р.
20	Перукарні	1 робоче місце	120	85	35	-	Правила 1994р.
21	Кінотеатри	1 місце	4	2,5	1,5	-	БніП 2.04.01-85
22	Клуби	-//-	10	7	3	-	-//-
23	Театри:						
	а) для глядачів	-//-	10	5	5	-	-//-
	б) для артистів	1 артист	40	15	25	-	-//-
24	Стадіони та спортзали:						
	а) для глядачів	1 місце	3	2	1	-	-//-
	б) для фізкультурників з врахуванням прийняття душу	1 фізк.	50	20	30	-	-//-
25	Плавальні басейни:						
	а) поповнення басейну	% об'єму басейн.	10	10	--	-	БніП 2.04.01-85

	б) для глядачів	1 місце	3	2	1	-	-/-
	в) для спортсменів (з враху-ванням прийаття душу)	1 спортсм.	100	40	60	-	-/-
26	Лазні:						
	а) миття у мильній з тазами на лавках з обмиттям в душі	1 відвідувач	180	60	120	-	БніП 2.04.01-85
	б) миття у мильній з тазами на лавках з прийманням оздоровчих процедур	-/-	290	100	190	-	-/-
	в) душова кабіна	-/-	360	120	240	-	-/-
	г)прибирання приміщень,підлоги,мильн их душових,парилок	м2	6	6	--	-	Правила 1994р.
	д)умивальник у оператора- мозолиста	1 зміщувач	15	15	--	-	Правила 1994р.
	е) ванна кабіна	-/-	540	180	360	-	-/-
27	Душові у побутових приміщеннях промислових підприємств	1 душова сітка на добу	500	230	270	-	-/-
28	Цехи з відділенням тепла вище 84 кожне на 1 м3/год	1 людина на зміну	45	21	24	-	-/-
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Інші цехи	-/-	25	14	11	-	-/-
30	Туалети загального користування						
	а) в населених пунктах	1 унітаз на добу	600	600	--	-	Правила 1994р.
	б) на вокзалах	-/-	1000	1000	--	-	-/-
31	Будівельні норми:						
	а) підприємства, житлові будівлі	1 м ³ об'єму	200	200	--	-	Правила 1994р.
	б) таке ж, з урахуванням побутових витрат води будівництвом	-/-	220	220	--	-	-/-
32	Промивання та випробування внутрішніх	100м3 будівлі	1000	1000	--	-	Правила 1994р.

	мереж						
33	Миття автотранспорту:						
	а) при наявності немеханізованої мийки в гаражах:						
	- вантажних автомашин, автобусів, тролейбусів	1 машина	1500	1500	--	-	Правила 1994р.
	- легкових автомашин	-//-	1000	1000	--	-	-//-
	б) вручну, з шлангів, незалежно від місця стоянки:						
	- мотоциклів	-//-	50	50	--	-	-//-
	- вантажних автомашин, автобусів	-//-	500	500	--	-	Правила 1994р.
	- легкових автомашин	-//-	300	300	--	-	-//-
34	Фонтани:						
	а) за зворотною системою водопостачання	На 1% об'єму	100	100	--	-	-//-
	б) при прямому скиданні до каналізації	Згідно з пропускною здатністю трубопроводу, при швидкості води в ньому 2 м/сек.					
35	Фонтанчики з питною водою	1 фонтанчик	50л/год	50л/год	--	-	Правила 1994р.
36	Заморожування ковзанок:						
	а) перше заливання	м2	50	50	--	-	-//-
	б) кожне наступне заливання	-//-	10	10	--	-	-//-
37	Автомати газованої води без врахування стаканомийки:						
	а) з водяним охолодженням	1 автомат	100л/год	100л/год	--	-	Правила 1994р.
	б) з неводяним охолодженням	-//-	25л/год	25л/год	--	-	-//-
38	Стаканомийки (автомати газованої води, пива, тощо, лотки по продажу напоїв, бочки пива, квасу та інше)	1 стаканомийка	50л/год	50л/год	--	-	-//-
39	Утримання худоби:						
	а) корова, кінь	1 голова, л/добу	80	80	--	-	Правила 1994р.

	б) молодняк великої рогатої худоби		30	30	--	-	-//-
	в) свиня доросла		25	25	--	-	-//-
	г) поросля до 4-х місяців		15	15	--	-	-//-
40	Поливання:						
	а) сади та присадибні ділянки	Літрів м2 на добу	6	6	--	-	Правила 1994р.
	б) квітники та газони		6	6	--	-	-//-
	в) теплиці земляні	Літрів м3	15	15	--	-	-//-
	г) теплиці стелажні зимові, парники всіх типів та утеплений ґрунт	теплиць на добу	6	6	--	-	-//-

ПРИМІТКА:

1. Використання води в групових душових та сидячих ваннах у побутових будівлях і приміщеннях виробничих підприємств на прання білизни, і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на водолікувальні процедури у водолікувальницях, які входять до складу лікарень, санаторіїв, потрібно враховувати додатково.

2. Витрати води на виробничі потреби, які не називаються у цій таблиці, необхідно розраховувати до технологічних завдань та вказівок по будівельному проектуванню підприємств окремих галузей промисловості.

3. Підставою для звіднення громадян від оплати за надані їм послуги з водопостачання та водовідведення у зв'язку з постійною чи тимчасовою відсутністю мешканця являється:

виписка з паспортного столу;
припинення подачі води і пломбування системи водопостачання;
своєчасна подача у межах поточного місяця документів, які підтверджують відсутність мешканця.

4. Здійснювати нарахування стічних вод з гарячого водопостачання згідно даних теплопостачальних підприємств про обсяги наданих послуг гарячого водопостачання.

5. Обсяг стічних вод, які належать до сплати дорівнює обсягу водоспоживання згідно п.3.9. Правил №190.

Заступник міського голови

О.М.Румянцев

Директор
КВП "КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ"

О.І.Спільчак