

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
необхідності списання/часткового списання майна

Загальні відомості

1. Найменування майна: Трансформатор ТД 12 3150110
2. Інвентарний (номенклатурний) номер: 8043000
3. Рік випуску (побудови): 1985
4. Дата введення в експлуатацію: 08.2001р.
5. Первісна (переоцінена) вартість: 62829.00
6. Сума нарахованого зносу (гривень/відсотків): 62829.00
7. Залишкова вартість грн.: 0
8. Ліквідаційна вартість грн.: 2 329 833.00 (фактична ліквідаційна вартість буде визначена після реалізації металобрухту)
9. Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції: -
10. Вартість здійснених капітальних інвестицій, грн.: 0
11. Технічний (експлуатаційний) стан майна, призначення в господарській діяльності, причини несправності/невикористання: згідно з актом №317 комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого в наслідок збройної агресії Російської Федерації від 04.10.2025 був знищений (фундамент пошкоджено в наслідок термічного впливу; інженерні мережі та обладнання знищені (в т.ч. сердечник, система охолодження, кабельна збірка 6 кВ, розширювальний бак, обмотка ВН 110 кВ, обмотка СН 35 кВ, обмотка НН 6 кВ, ошинування трансформатору); пошкоджені конструкції опор).

Обґрунтування необхідності списання майна

12. Розрахунки та інформація, що підтверджують недоцільність відчуження, неможливість безоплатної передачі майна в установленому порядку комунальним підприємствам, установам, організаціям або виконавчим органам міської ради, економічну недоцільність застосування інших способів управління: За результатами діагностики трансформатора встановлено що в наслідок пошкодження, спричиненого вибухом від влучання ворожого ОТРК «Іскандер» і наступного займанням вийшли з ладу наступні частини: сердечник, система охолодження, кабельна збірка 6 кВ, розширювальний бак, обмотка ВН 110 кВ, обмотка СН 35 кВ, обмотка НН 6 кВ, ошинування трансформатору. Об'єкт непридатний для використання за цільовим призначенням, повністю втратив свою економічну цінність, наявні пошкодження несучих та огорожувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчить про небезпеку аварійного обвалення об'єкта, пошкодження 81-100%. Для відновлення та повноцінної роботи необхідна заміна знищеного обладнання та проведення капітального ремонту несучих конструкцій опор та їх фундаментів.

13. Доцільність проведення відновлювальних робіт, орієнтовна вартість їх проведення : розглянувши явні причини і видимі механічні несправності трансформатора ТД 12 3150110 та враховуючи необхідність повної заміни трансформатора, проведення відновлювальних робіт вважається недоцільним.

14. Економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна: не проводились

15. Розрахунки та/або інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна: Фінансовий результат від списання майна прибуток 2 329 833 грн.

16. Напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання/часткового списання майна: кошти, що надійдуть у результаті списання майна залишаються у розпорядженні суб'єкта господарювання


17. Інформація про вплив списання/часткового списання майна на цілісність майнового комплексу і провадження суб'єктом господарювання виробничої та іншої діяльності: не відноситься до цілісного майнового комплексу

Пропозиції щодо доцільності списання майна

Враховуючи наведене обґрунтування необхідності списання трансформатора ТД 12 3150110 постійно діюча комісія вважає, що проведення відновлювального капітального ремонту економічно

не вигідне та пропонує за доцільне списати трансформатор ТД 12 3150110 як зруйноване (знищене) внаслідок воєнних дій та відновлення якого є економічно недоцільним.

Директор КП «Міст»



(підпис)

Євген НЕЧВОЛОДА

Комунальне підприємство «МІСТ»

Код за ЄДРПОУ 30073882

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КП «МІСТ»
(посада, прізвище, ініціали)

Євген НЕЧВОЛОДА
(підпис)

» 2026 рік

АКТ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ МАЙНА №
на списання основного засобу (обладнання, матеріалів)

Місцезнаходження основного засобу (обладнання, матеріалів) Донецька обл., Краматорський район, Краматорська ТГ, м. Краматорськ вул. Олексі Тихого, 8-Д

На підставі наказу №33 від 17.03.2026 року
Відомості про основний засіб (обладнання, матеріали): трансформатор ТД 12 3150110

Рік виготовлення: 1985 рік

Дата введення в експлуатацію (місяць, рік): 01.1985 року
(найменування, марка, модель, інвентарний номер, технічні параметри)

Виявлені за результатами огляду дефекти: За результатами діагностики трансформатора встановлено що в наслідок пошкодження, спричиненого вибухом від влучання ворожого ОТРК «Іскандер» і наступного займанням вийшли з ладу наступні частини: сердечник, система охолодження, кабельна збірка 6 кВ, розширювальний бак, обмотка ВН 110 кВ, обмотка СН 35 кВ, обмотка НН 6 кВ, ошинювання трансформатору. Об'єкт непридатний для використання за цільовим призначенням, повністю втратив свою економічну цінність, наявні пошкодження несучих та огорожувальних конструкцій.

Підтверджуємо результати проведення огляду:

Голова комісії:

Бурлай М.М.

(підпис, ПІБ)

Члени комісії:

Олена НЕЧАСВА

(підпис, ПІБ)

Павло Бамбуров

(підпис, ПІБ)

Володимир МАРУСЕТЧЕНКО

(підпис, ПІБ)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор КП «МІСТ»

(посада керівника суб'єкта господарювання,
виконавчого органу міської ради)

Є.І.Нечволода

(підпис) (ініціали та прізвище)

« » 2026 рік

ВІДОМІСТЬ

про об'єкти комунальної власності, що пропонуються до списання

Порядковий номер	Найменування об'єкта	Рік випуску/дата введення в експлуатацію	Номер об'єкта			Інформація про проведення модернізації, модифікації, побудови, дообладнання, реконструкції	Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень	Первісна переоцінена вартість, гривень	Сума нарахованого в износу, гривень	Балансова (залишкова вартість), гривень	Ліквідаційна вартість, гривень
			Інвентарний (номенклатурний)	Заводський	Рестраційний						
1	Трансформатор ТД 12 3150110	1985	8043000	74971/ 5	-	-	-	62829.00	62829.00	0	2 329 833

Усього

Дані про дорожні метали: мідь 5.1 т

(подаються у разі їх наявності за кожним об'єктом)

(підпис) (ініціали та прізвище)

Розрахунок теоретичної ваги металобрухту, який буде отримано після списання трансформатора «ТД 12 3150110» ІНВ. №8043000.

1. Маса нового трансформатору:

- маса повна: 104 000 кг. (з трансформаторною олією)

- маса олії: 40 000 кг.

- маса трансформатору без олії: $104000 - 40000 = 64000$ кг

2. Мідь 10% від маси активної частини трансформатору складає 51 000 кг.
Мідь: $51\,000 \times 10\% = 5\,100$ кг.

3. Маса брухту негабаритного, змішаного для переробки:

$64\,000 - 5\,100 = 58\,900$ кг.

4. Маса нешкідливих домішок:

4,9 %

5. Маса брухту чорних металів:

$58\,900 - 4,9\% = 55\,520$ кг.

Розрахунок ліквідаційної вартості трансформатора «ТД 12 3150110» ІНВ. №8043000.

1. Дані для розрахунку ліквідаційної вартості:

Вартість міді складає: $450\,000$ грн. $\times 5,1$ т. = $2\,295\,000$ грн.

Вартість чорних металів складає: $3\,000$ грн. $\times 55,5$ т. = $166\,500$ грн.


Вартість проведення демонтажу складає: $81\,667$ грн.

Вартість робіт з транспортування складає: $50\,000$ грн.

2. Ліквідаційна вартість складає:

$2\,295\,000 + 166\,500 - 81\,667 - 50\,000 = 2\,329\,833$ грн.


Голова комісії:



Бурлай М.М.

(підпис, ПІБ)

Члени комісії:



Олена НЕЧАЄВА

(підпис, ПІБ)



Павло Бамбуров

(підпис, ПІБ)




Володимир МАРУСЕТЧЕНКО

(підпис, ПІБ)

ГРІНМЕТАЛ ТРЕЙДІНГ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна. 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Володимира Полубоярцева, 6к.
e-mail: greenmetal.trading.pro@gmail.com, контакт. номер +38(068)-846-52-12.



№GT- 15.07/2 від 15.07.2026 р.

Керівнику КП «МІСТ»
Код ЄДРПОУ 30073882

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ.


ТОВ «ГРІНМЕТАЛ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 45649471) внесено в «Перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом (далі - Перелік), - інформація про спеціалізовані підприємства, спеціалізовані металургійні переробні підприємства та їхні приймальні пункти, суб'єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту, та їхні приймальні пункти», як підприємство із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів. Наша компанія також отримала дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів.

ТОВ «ГРІНМЕТАЛ ТРЕЙДІНГ» готово придбати брухт чорних металів за ціною- 3 000,00 грн./т, брухт міді – 450 000,00 грн./т на наступних умовах:

Умови поставки: FCA (ІНКОТЕРМС 2010) - самовивіз зі складу Продавця. Завантаження здійснюється за рахунок Продавця.

Директор

ТОВ «ГРІНМЕТАЛ ТРЕЙДІНГ»



Костенко Віталій Георгійович

Сервісний центр Електро та бензоінструмента ФОП Линська В.О.

ФОП Линська Валентина Олександрівна

Юридична адреса: 84318, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Таджикиська 5

Поштова адреса: 84318, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Таджикиська 5

тел.: 099-554-99-06

р/р UA703355480000026001053600492 в КФ "ПриватБанк" код ДРПОУ 2275514822

Акт технічної експертизи № 13/02/26-1

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСТ»

ФОП Линською В.О. була проведена діагностика трансформатора ТД 123150110 ІНВ.№ 8043000 (Трансформатор зв'язку №1 110/35/6 кВ) в кількості 1 шт, в якого в наслідок пошкодження, вийшли з ладу наступні частини:

- Сердечник (шихтований сталевий магнітопровід) – 1 шт.
- Система охолодження (радіатори – 4шт., вентилятори – 2шт.)
- Кабельна збірка 6 кВ (шини 6 кВ, роз'єднувачі 6 кВ) – 1шт.
- Розширювальний бак – 1шт.
- Обмотка ВН 110 кВ – 1 шт.
- Обмотка СН 35 кВ – 1 шт.
- Обмотка НН 6 кВ – 1 шт.
- Ошинування трансформатору (6 кВ, 35 кВ)

Розглянувши явні причини і видимі механічні несправності трансформатора ТД 123150110, враховуючи дорогий ремонт, комісія вважає що ремонт недоцільний з економічної точки зору

Члени комісії:



Вінник В.В.

Колесов В.М.

Ригун О.О.